

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail [mchs@ab.ru](mailto:mchs@ab.ru), телефон 54-06-28

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

656056 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, E-mail [to633561@yandex.ru](mailto:to633561@yandex.ru), телефон 63-35-61

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Барнаул  
(место составления акта)

«16» ноября 2020 г.  
(дата составления акта)

«16» час. «00» мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 268

По адресу/адресам: г. Барнаул, пер. Ядринцева, 74

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) N 268 от «6» ноября 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая /выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка -  
«Детский сад №239» (территория, нежилые помещения; Правообладатель объекта защиты: Муниципальное  
бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №239»)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида (видов) государственного (надзора))

Дата и время проведения проверки:

«12» ноября 2020г.

с «10» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

«16» ноября 2020г.

с «15» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня 3 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Центральному району ТО НД и ПР №1 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Леонова А. В.

«6» ноября 2020 г. в 13 час. 50 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Крутилина Оксана Валерьевна - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Леонова Алла Викторовна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:

- Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации (ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123, п.7.74 СНиП 23.05.95 (утвержден постановлением Министра России от 02.08.1995 №18-78, Правила противопожарного режима в РФ утв. утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 43);
- Двери лестничных клеток не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах (ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123, п. 6.18\* СНиП 21-01-97\* утв. Постановлением Министра России от 13.02.1997 № 18-7);
- Противопожарная дверь электрошитовой не оборудована устройством для самозакрывания (ч. 8. Ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек п. 38 Правила противопожарного режима в РФ утв. утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 268/1/1 от «16» ноября 2020 г.
2. Протокол об административном правонарушении № 243 от «16» ноября 2020 г.
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Крутилина Оксана Валерьевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТОНД и ПРН№1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Леонова Алла Викторовна, заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» ноября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ  
Отделение надзорной деятельности и про-  
филактической работы  
по Центральному району  
Территориальный отдел  
надзорной деятельности и профилактиче-  
ской работы №1**

ул. Интернациональная, 58, г. Барнаул, 656056,  
телефон 63-35-61, факс 63-35-61  
E-mail: TO633561@yandex.ru

17.11.2020 № 243

Муниципальное бюджетное дошкольное об-  
разовательное учреждение центр развития  
ребенка - «Детский сад №239»  
пер. Ядринцева, 74  
г. Барнаул  
Алтайский край

#### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

Я, Начальник отделения по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Алтайскому краю Ермаков А.С., рассмотрев административный материал  
№ 243 от 16.11.2020 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образо-  
вательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №239» установил причины  
административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению:  
16.11.2020 г. в «15» час. «30» мин. в помещениях и на территории Муниципального бюд-  
жетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский  
сад №239», расположенных по адресу (адресам): Алтайский край, г. Барнаул, пер. Ядрин-  
цева, 74

юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка - «Детский сад №239» нарушило требования: Федерального закона  
от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правил противопожарного режима в  
Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 390, а  
именно:

- Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации (ст. 4 Федерального  
Закона от 22.07.2008 № 123, п.7.74 СНиП 23.05.95 (утвержден постановлением Минстроя  
России 02.08.1995 №18-78, Правила противопожарного режима в РФ утв. утв. Постанав-  
лением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 43);
- Двери лестничных клеток не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в при-  
творах (ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123, п. 6.18\* СНиП 21-01-97\* утв. По-  
становлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);
- Противопожарная дверь электрошитовой не оборудована устройством для самозакрыва-  
ния (ч. 8. Ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о  
требованиях пожарной безопасности»);
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных элек-  
трических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек( п. 38 Правила противопожарного режима  
в РФ утв. утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012).

Невыполнение указанных требований стало возможным:

- вследствие недостаточного внимания к выполнению требований пожарной безопасности, недостатка денежных средств.

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо устранить вышеперечисленные нарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление внес:

Начальник отделения НД и ПР по Центральному району  
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Алтайскому краю Ермаков А.С.

Настоящее представление получил: 17.11.2020

дата

Представление направлено: =

дата, исходящий №



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

656056 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, E-mail to633561@yandex.ru, телефон 63-35-61

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 268/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №239»  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 268 от «06» ноября 2020 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10:00:00 до 12:00:00 12.11.2020, с 15:00:00 до 16:00:00 16.11.2020 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №239», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, пер. Ядринцева, 74.

проверку проводил(а):

Крутилина Оксана Валерьевна - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующим Леоновой Аллой Викторовной

(указываются должности, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери лестничных клеток не имеют устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах	ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123, п. 6.18* СНиП 21-01-97* утв. Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7	01.08.2021	
2	Противопожарная дверь электрощитовой не оборудована устройством для самозакрывания	ч. 8. Ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	
3	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение утв. постановлением Госстроя России от 29 мая 2003 г. N 44.);	01.08.2021	
4.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правила противопожарного режима в РФ утв. утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012	01.08.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Крутилина Оксана Валерьевна - старший инспектор  
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по  
Центральному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» ноября 2020 г.  
Предписание для исполнения получил:

«16» ноября 2020 г.



М.Л.П.

Зав. РДУ  
(должность)

А.В. Кошаров  
(фамилия, имя, отчество)